

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Номер КНМ: 29220061000200574741

Дата регистрации в ФГИС ЕРП: 27.10.2022 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Архангельской области**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 15 » ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

163035 г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 10.

(место составления акта)

**Акт выездной проверки №43**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 43 от «27» октября 2022г. о проведении плановой выездной проверки. Учетный № проверки: 29220061000200574741

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) - 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Доневым Глебом Станиславовичем - заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области, заместителем главного государственного инспектора Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору.

2) Полищуком Романом Викторовичем - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственным инспектором Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Щеголихин Михаил Игоревич, старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области (свидетельство № 29/0002 от 06.03.2017, приказ № 72 от 06.03.2017 ГУ МЧС России по АО).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории общества с ограниченной ответственностью «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота», расположенного по адресу: 163039, Архангельская область, Приморский район, деревня Исакогорка д. 105 (объекту защиты присвоена категория чрезвычайного высокого риска), к которым предъявляются требования пожарной безопасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 163503, Архангельская область, Приморский район, деревня Исакогорка д. 105 (объекту защиты присвоена категория чрезвычайно высокого риска).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота» (сокращенное наименование – ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота»), ИНН: 2901231977; ОГРН: 1122901026445.

Юридический адрес: 163039, Архангельская область, Приморский район, деревня Исакогорка д. 105.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 01 » ноября 2022 г., 09 час. 50 мин.

по « 15 » ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

с «      »      г.,      час.      мин.

по «      »      г.,      час.      мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 06 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

« 03 » ноября 2022 г., с 12 час. 23 мин. до 13 час. 52 мин.

« 11 » ноября 2022 г., с 11 час. 21 мин. до 12 час. 06 мин.

по месту: Архангельская область, Приморский район, деревня Исакогорка д. 105

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 03.11.2022г., протокол осмотра от 11.11.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

---

## 2) инструментальное обследование

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

« 03 » ноября 2022 г., с 10 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин., с 12 час. 23 мин. до 13 час. 30 мин.

« 11 » ноября 2022 г., с 11 час. 14 мин. до 12 час. 00 мин.

по месту: Архангельская область, Приморский район, деревня Исакогорка д. 105

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования № 1 от 03.11.2022г., № 2 от 03.11.2022 г., № 1 от 11.11.2022 г.

---

## 3) получение письменных объяснений

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

« 11 » ноября 2022 г., с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.

по месту: Архангельская область, Приморский район, деревня Исакогорка д. 105

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: взято объяснение у директора пансионата от 11.11.2022г.

---

## 3) истребование документов

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с « 01 » ноября 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 15 » ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Архангельская область, Приморский район, деревня Исакогорка д. 105

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены запрашиваемые документы от контролируемого лица

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: приложение 1 и 2 Приказа МЧС России от 9 февраля 2022 г. N 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67527).

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Контрольно-наблюдательное дело на объект защиты (здание пансионата ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота»); правоустанавливающие документы.

2) Документы ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота» предоставленные по сопроводительному письму вх. № 196-4-13 от 07.11.2022 г., в том числе «Расчет пожарного риска Пансионата для пожилых людей и инвалидов, в Архангельской области, Приморский район, д. Исакогорка, д. 105», выполненный в 2020 году экспертом по независимой оценке пожарного риска филиала Фонда пожарной безопасности по Архангельской области Зайковым Д.В.

3) Информационное письмо от 02.11.2022 г № 01-17/1810 из администрации МО «Приморский муниципальный район».

4) Документы посредством межведомственного взаимодействия не получались.

5) Иные документы: протоколы испытаний № 103-22, № 104-22, № 105-22 от 03.11.2022 г. по результатам участия в качестве специалиста (эксперта) в мероприятиях по контролю, проводимых органами ГПН.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

---

## 12. По результатам выездной проверки установлено:

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

В помещениях подвала, 4-го, 5-го этажа здания, а также пристройки с 1-го по 5-й этаж здания проводилась реконструкция (разрешение на ввод в эксплуатацию не выдавалось), при этом на момент проверки осуществляется фактическая эксплуатация указанных помещений по назначению, присутствуют персонал и пациенты, отделочные работы на этажах завершены. Доступ на 5 этаж контролируемым лицом предоставлен не был. В соответствии с п. 36(1) "Положения о федеральном государственном пожарном надзоре" утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 (ред. от 28.09.2022) "О федеральном государственном пожарном надзоре" направлена соответствующая информация в Приморскую межрайонную прокуратуру исх. № 488-4-13 от 01.11.2022 г., в администрацию МО «Приморский муниципальный район» исх. № 485-4-13 от 01.11.2022 г. для принятия мер в рамках предоставленных полномочий. Также указанная информация направлена в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области исх. № 487-4-13 от 01.11.2022 г.

В соответствии с п. 43 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" проведена проверка «Расчет пожарного риска Пансионата для пожилых людей и инвалидов, в Архангельской области, Приморский район, д. Исакогорка, д. 105», выполненный по методике, утвержденной Приказом МЧС России № 382 от 30.06.2009 «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (далее – Методика) в 2020 году экспертом по независимой оценке пожарного риска филиала Фонда пожарной безопасности по Архангельской области Зайковым Д.В. (далее – расчет пожарного риска), на здание пансионата расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Исакогорка д. 105 на соответствие исходных данных, параметров и характеристик объекта, которые учитываются в расчете по оценке пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе его обследования; на соответствие требованиям, установленным «Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. N 1084 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска", а также действовавшим на момент проведения расчета пожарного риска "Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска" утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" (далее – Правила проведения расчета). Указанный расчет не соответствует Правилам проведения расчета по следующим причинам:

1. В представленном расчете пожарного риска отсутствует основание для проведения расчета пожарного риска. Отсутствуют формулировки несоблюдаемых требований нормативных документов.

2. Площадь пожара во всех сценариях принята несоизмеримо меньшей, чем площадь, получаемая при постановке значений параметров указанных в расчете пожарного риска в расчетную формулу площади пожара (страница 18).

3. На момент проверки выявлены нарушения к системе пожарной сигнализации и системе оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (далее - АУПС, СОУЭ), внутреннего противопожарного водопровода, также не обеспечено соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности. Расчет пожарного риска должен отражать все имеющиеся системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, так как они закладываются в расчетные формулы в виде коэффициентов при выполнении расчета.

В ходе проверки установлено, что системы АУПС, СОУЭ не соответствуют требованиям нормативных документов. Таким образом, коэффициенты  $K_{обн,i}$  и  $K_{соуэ,i}$  следует принимать равным 0 (в расчете пожарного риска приняты 0,8).

4. Для всех сценариев при расчетах эвакуации из цокольного этажа не учтены люди маломобильной группы населения М4, которые по факту присутствуют на цокольном этаже, что было выявлено в ходе обследования здания.

5. Для всех сценариев дискретизация пространства внутри своих границ (размер ячейки) выбран 0,5, вместо 0,25, который наиболее точно будет передавать сцену для моделирования динамики пожара для высоты 1.7 метра от пола.

6. В ходе обследования выборочно проверялось соответствие исходным данным, применяемых в расчете, фактическим данным объекта, в результате которого установлено: ширина дверного проема в лестничную клетку на 4 этаже (помещение № по плану БТИ) в основных параметрах элементов топологии который обозначен как Д5 размер указан 1,2 м (ширина) – фактический размер дверного проема на момент проверки составляет 0,9 м; во всех сценариях не учтена ширина проема на пути эвакуации в подвале около помещения прачечной (проем из помещения коридора № 24 в помещение коридора № 29 по плану подвала, приложение к договору аренды от 01.12.2019 г. № 2/1), фактический размер которого на момент проверки составляет 0,8 м. В основных параметрах элементов топологии данный проем отсутствует. В расчете пожарного риска указано, что на каждом этаже выше первого предусмотрено по две зоны безопасности, по факту имеется одна зона на каждом этаже.

Исходя из изложенного следует сделать вывод, что расчет пожарного риска на объекте - здание пансионата для пожилых людей и инвалидов расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Исакогорка д. 105 не соответствует предъявляемым требованиям по определению расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, изложенной в Приложении к приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382.

В соответствии с п. 7(1) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 01.10.2022) "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" исключительно в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, проверки были выявлены факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства, контролируемому лицу выдается предписание об устранении выявленных нарушений.

По результатам выездной проверки здания пансионата для пожилых людей и инвалидов установлено, что здание оборудовано системами АУПС, СОУЭ, которые находятся в работоспособном состоянии и выполняют свои функции, что подтверждается также актом проверки организации ООО «Велес» осуществляющей техническое обслуживание указанных систем от 28.10.2022 г. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов, на путях эвакуации имеются знаки пожарной безопасности. Фактов применения горючих отделочных материалов на путях эвакуации, наличие неисправного электрооборудования выявлено не было. Персонал прошел обучение мерам пожарной безопасности. Нарушений, создающих в краткосрочной перспективе непосредственную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с пожаром, угрозу жизни и здоровью людей не выявлено.

Выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3

1	<p>На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) выполнены кабелями, которые не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (по факту маркировка кабеля FRLS., требуется прокладка негорючих кабелей с маркировкой FRLSLTx-кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения).</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее – ППР); ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123); п. 3.4. СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173; таблица 2 ГОСТ 31565-2012.</p>
2	<p>Внутренней противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара в здании (фактический расход при испытаниях составил 2.56 л/с. Требуемый расход должен составлять две струи по 2.5 л/с каждая). (Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 03.11.2022 г. № 105-22).</p>	<p>п. 54 ППР; ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 62, ч.1, 2, 3 ст. 86 ФЗ № 123; п. 7.6, таблица 7.1 п. 3 СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» утв. Приказом МЧС России от 27.07.2020 № 559.</p>
3	<p>В здании ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота», предоставляющего социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения не предусмотрены персональные устройства (со световым, звуковым и с вибрационным сигналами) оповещения о пожаре для людей, с последующим информированием соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.</p>	<p>ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 12 ст. 84 ФЗ № 123.</p>
4	<p>Для системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечено резервное электропитание. Источники бесперебойного питания находятся в неисправном состоянии (протокол испытаний систем противопожарной защиты здания № 103-22 от 03.11.2022 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ). <b>Устранено в ходе проверки.</b></p>	<p>ст. 4 ч. 2 ч. 3, ст. 5 ч.1, ст. 6 ч. 1 п. 1 ФЗ №123; абзац 1 п. 54 ППР.</p>
5	<p>Допускается формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления</p>	<p>ч.2 ч.3 ч.4 ст. 4, ч.1 ст.5, ч.1 п.1 ст.6 ФЗ № 123; п. 6.4.4, п. 6.4.5 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной</p>

	<p>эвакуацией людей при пожаре, инженерным оборудованием здания по логической схеме «ИЛИ» - от одного пожарного извещателя (протокол испытаний систем противопожарной защиты здания № 103-22 от 03.11.2022 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ).</p> <p><b>Устранено в ходе проверки.</b></p>	<p>защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"(далее- СП 484.1311500.2020); (на момент проектирования систем действовали нормы: п. 14.1 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (далее - СП 5.13130.2009).</p>
6	<p>При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не произошла автоматическая активация системы противодымной вентиляции в зонах безопасности для маломобильных групп населения (протокол испытаний систем противопожарной защиты здания № 103-22 от 03.11.2022 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ).</p>	<p>ч.2 ч.3 ч.4 ст. 4, ч.1 ст.5, ч.1 п.1 ст.6 ФЗ № 123; п. 7.7.1 СП 484.1311500.2020; (на момент проектирования систем действовали нормы:п. 14.1 СП 5.13130.2009; п. 13.1 НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования").</p>
7	<p>Не обеспечено ознакомление (под подпись) прибывающих для проживания в пансионат физических лиц с мерами пожарной безопасности.</p>	<p>п. 84 ППР.</p>
8	<p>Отсутствуют приспособления для самозакрывания на противопожарных дверях, установленных в подвальном этаже (помещение прачечной, помещение электрощитовой, помещение теплоузла) (помещения № 20, №42, тепловой узел по плану подвала, приложение к договору аренды от 01.12.2019 г. № 2/1).</p>	<p>п. 24 ППР в РФ.</p>
9	<p>Допускается хранение вещей под лестничным маршем лестничной клетки расположенной около помещения теплового узла в подвале (пластиковые двери, упаковки с памперсами).</p> <p><b>Устранено в ходе проверки.</b></p>	<p>пп. «к» п. 16 ППР в РФ.</p>
10	<p>Ширина дверного проема на 4 этаже в лестничную клетку, расположенную в левой половине здания, составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,92 метра). Ширина дверного проема в лестничную клетку в цокольном этаже (помещения № 20, №42, тепловой узел по плану подвала, приложение к договору аренды от 01.12.2019 г. № 2/1) составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,86 метра).</p>	<p>ч.2 ч.3 ч.4 ст. 4, ч.1 ст.5, п.1 ч.1 ст.6 ФЗ № 123; п. 5.1.4, п. 9.3.3 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".</p>
11	<p>Ширина дверных проемов на пути эвакуации в цокольном этаже, около помещения прачечной (проем из помещения коридора № 24 в помещение коридора № 29 по плану</p>	<p>ч.2 ч.3 ч.4 ст. 4, ч.1 ст.5, п.1 ч.1 ст.6 ФЗ № 123; п. 5.1.4, п. 9.3.3 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".</p>

	подвала, приложение к договору аренды от 01.12.2019 г. № 2/1), около помещения № 4 (проем из помещения коридора № 24 в помещение коридора № 29 по плану подвала, приложение к договору аренды от 01.12.2019 г. № 2/1), около помещения № 27 (проем из помещения коридора № 24 в помещение коридора № 29 по плану подвала, приложение к договору аренды от 01.12.2019 г. № 2/1), составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,86, 0,84 и 0,87 метра соответственно).	
12	Ширина эвакуационных выходов из цокольного этажа наружу составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина выхода наружу с правой торцевой части здания 0,88 метра, ширина выхода на лестницу 0,86 метра, ширина пути эвакуации на лестничном марше 0,97 метра; ширина выхода наружу с левой торцевой части здания 0,76 метра, ширина выхода на лестницу 0,08 метра, ширина пути эвакуации на лестничном марше 0,94 метра ).	ч.2 ч.3 ч.4 ст. 4, ч.1 ст.5, п.1 ч.1 ст.6 ФЗ № 123; п. 5.1.4, п. 9.3.3 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".
13	Коридор цокольного этажа здания не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции.	ч.2 ч.3 ч.4 ст. 4, ч.1 ст.5, п.1 ч.1 ст.6 ФЗ № 123; п. 7.2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".
14	Допускается закрытие двери эвакуационного выхода наружу на 1 этаже, в правой половине здания, на запор (замок) не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа. <b>Устранено в ходе проверки.</b>	п. 26 ППР в РФ.
15	Отсутствуют пожарные извещатели в помещении около выхода наружу с 1 этажа (помещение № 48 по плану 1 этажа, приложение к договору аренды от 01.12.2019 г. № 2/1). <b>Устранено в ходе проверки.</b>	ч.2 ч.3 ч.4 ст. 4, ч.1 ст.5, п.1 ч.1 ст.6, ст. 54 ФЗ №123; п. 4.4 «СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"; (на момент проектирования систем действовали нормы: обязательное приложение А, п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы осмотра от 03.11.2022г., от 11.11.2022 г.;



2) протоколы инструментального обследования № 1 от 03.11.2022г., № 2 от 03.11.2022 г., № 1 от 11.11.2022 г.;

3) фототаблица от 15.11.2022 г.;

4) объяснение от 11.11.2022 г.;


5) протоколы испытаний № 103-22, № 104-22, № 105-22 от 03.11.2022 г. по результатам участия в качестве специалиста (эксперта) в мероприятиях по контролю, проводимых органами ГПН;

6) проверочные листы;

7) технический паспорт на здание ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота» от 29 июля 2008 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области, государственный инспектор Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору Полищук Роман Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)  (подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области, государственный инспектор Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору Полищук Роман Викторович, телефон: 8(8182) 69-96-70, E-mail: primogpni@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Генеральный директор ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота» Кузьменко Михаил Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 12 » часов « 00 » минут « 15 » ноября 2022 г.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью



QR-кода: \_\_\_\_\_