Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» сентября 2022 г., 29230061000203699433 / 2023050683
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» октября 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2310/513-29/110-П/ПВП
(дата и время составления предписания)

Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д.10
(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 12 » октября 2023 г., № 2310/513-29/110-П/РВП, учетный номер проверки 29230061000203699433 / 2023050683.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Донев Глеб Станиславович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (заместитель главного государственного инспектора Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору)
2. Полищук Роман Викторович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Архангельская, р-н Приморский, д Исакогорка, Здание 105
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
АВАЛИАНИ МАРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 290125759727
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «16» октября 2023 года, 11 час. 00 мин.
по «27» октября 2023 года, 16 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
11 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:
1. В здании пансионата (на всех этажах) не установлена система эвакуационная фотолюминисцентная (далее - ФЭС),

разрабатываемая для здания с круглосуточным пребыванием людей, а также при наличии в здании маломобильных групп населения. При этом ФЭС не применена и в составе другой системы управления эвакуацией, смонтированной на объекте. Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ч.2, ч.4 ст. 51, ч.2 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ № 123); п.9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 2, Глава: 14, Статья: 53, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения)

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

2. Планы эвакуации, размещенные на этажах (в подвале и на 1, 2, 3 этажах) здания не соответствуют фактической планировке здания (на планах, черная точка (вы находитесь здесь) , расположена в 2-х местах на плане; в том числе на планах не обозначены пожаробезопасные зоны (2,3 этажи)). Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее - ППР в РФ); ч.2 ст.84 ФЗ № 123; п. 9.3.9.7 ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 2, Глава: 19, Статья: 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации людей.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

3. В отношения здания пансионата (Ф.1.1) не произведено уточнение декларации пожарной безопасности в течении года после завершения работ по реконструкции объекта защиты (акт приемки законченного строительством объекта от 31 января 2022 года). Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ч.3 ст. 64 ФЗ № 123.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 3, Глава: 14, Статья: 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объекта защиты либо проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты в течение года со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или завершения соответствующих работ.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

4. В здании пансионата для пожилых и престарелых превышено допустимое расчетное количество людей, относящихся к различным маломобильным группам населения (далее - МГН), которое определено проектной документацией (проектом предусмотрено проживание 181 человека по этажам. Фактически в здании на 26.10.2023, проживает 200 человек (МГН). Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ч.2, ч.8 ст.89 ФЗ № 123; п. 9.1.3. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 2, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

5. В лифтовую шахту здания, с режимом «перевозка пожарных подразделений», не предусмотрена подача воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции. Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ч.2 ст. 56, ч.3 ст. 85 ФЗ № 123; п.п. "б"п. 7.14. СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 3, Глава: 19, Статья: 85. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах, лифтовых шахтах и на лестничных клетках без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

6. На объекте защиты (дом престарелых и инвалидов) при применении 3-го типа оповещения СОУЭ для оповещения при пожаре, используется текст способный вызвать панику (текст содержит слова: пожар, тревога). Наименование

структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ч.2 ст. 53 ФЗ № 123; п. 3 таблицы 2 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

7. В здании пансионата не предусмотрены выходы из пожаробезопасных зон 1 типа (отдельные помещения), соответствующие предъявляемым требованиям. Фактически выход из помещений пожаробезопасных зон, расположенных на 2,3,4,5 этажах здания, осуществляется только в коридор, в который предусмотрены выходы из иных помещений (палат и иных помещений). Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ч. 15 ст. 89 ФЗ № 123; п. 9.2.2 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

8. На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) выполнены кабелями, которые не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактически кабеля, проложенные в подвале, 1,2,3 этажах здания, выполнены с маркировкой FRLS). Требуется прокладка негорючих кабелей с маркировкой FRLSLTx-кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения). Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: п. 54 ППР в РФ; ч.2 ст .82 ФЗ № 123; п. 3.4. СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

9. В здании пансионата для пожилых людей и инвалидов, предоставляющего социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, не предусмотрены персональные устройства (со световым, звуковым и с вибрационным сигналами) оповещения о пожаре для людей, с последующим информированием соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым (фактически устройства на объекте имеются, однако они не имеют взаимодействия с системами противопожарной защиты здания. Не запрограммированы). Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ч. 12 ст. 84 ФЗ № 123.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 12, Глава: 19, Статья: 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.

Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

10. Коридор подвального этажа здания без естественного проветривания и длиной более 15 метров (фактически длина коридора 44,44 метра) не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции. Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ст. 52, ч.2 ст. 55, ст.56, ч. 11 ст. 85; п. 7.2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава: 14, Статья: 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

11. На лестничных клетках типа Л1 в здании (две лестничные клетки с лифтами) не обеспечена минимальная ширина пути эвакуации не менее 1, 35 метра (фактическая ширина путей эвакуации по лестницам составляет от 1, 21 метра до 1, 29 метра), предназначенной для эвакуации людей из здания класса Ф.1.1 Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ст. 53 ФЗ № 123; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

12. Коридоры здания длиной более 60 метров (на 1,2,3,4,5 этажах) не разделены на участки (длина которых не должна превышать 60 метров) противопожарными перегородками 2-го типа. Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ст.52, ч. 1 ст. 53, ст. 59, ст. 37, ст. 88 ФЗ № 123; п. 4.3.7 СП.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава: 14, Статья: 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Срок устранения нарушения:

05.08.2024

13. Высота прохода (выхода) через коридоры подвала здания (XV и XII, согласно планам этажей технического паспорта) и высота выхода из коридора в лестничную клетку (XIII по плану) составляет менее 1,9 метра (фактически составляет 1, 8 метра,и 1,79 метра). Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ст. 53 ФЗ № 123; п. 4.2.18 СП.1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 2, Глава: 14, Статья: 53, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

Срок устранения нарушения:
05.08.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования). требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки , срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (заместитель главного государственного инспектора Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору) Донев Глеб Станиславович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A4DC7A2291CDC716DEDF9EA70A478A71
Владелец: Донев Глеб Станиславович
Действителен с 11.08.2023 по 03.11.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Донев Глеб Станиславович - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (заместитель главного государственного инспектора Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88182699670, e-mail: primorogpn@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода