



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Архангельской области**

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.gospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 10.11.2021 № 887/пр-2021

г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24
(место выдачи предписания)

Мною, Сосниной Светланой Алексеевной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального отдела)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
Плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 19.10.2021 № 887 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота» (ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота»), ИНН 2901231977, ОГРН 1122901026445

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» нарушена целостность отделки помещений, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, имеются дефекты внутренней отделки помещений и следы протеканий:

- в жилой секции А справа от входа на потолке и стене вокруг съемной вентиляционной решетки имеются следы протеканий;

- в комнате № 307 слева от входа над шкафом на потолке и стене имеются следы протеканий, нарушена целостность отделки;

- в туалете на третьем этаже нарушена целостность отделки в стене над унитазом.

- п. 2.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- на территории земельного участка, эксплуатируемого ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота» с противоположной стороны от главного входа допущено скопление строительного мусора (осколки кирпичей, бетонные плиты, старые доски).

- п. 9.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: на территории организации не оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников.

- ст. 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пп. 5, 62, 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: п.п. 4, 6, 20 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; Приложение № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

1) Не представлены личные медицинские книжки 18 работников: Полякова Т.А. (офис-менеджер), Борисов А.Л. (оператор котельной), Власов С.В. (оператор котельной), Пехтерев М.В. (оператор котельной), Зайцева Ю.О. (бухгалтер), Ковязин И.В. (сторож-вахтер), Крутиков Ю.В. (сторож-вахтер), Сидоров Д.А. (сторож-вахтер), Тарасов Е.П. (сторож-вахтер), Кузьменко М.Н. (ген. директор), Прохорова Л.А. (зав. хозяйством), Хазанова С.В. (гл. бухгалтер), Черняева А.И. (бухгалтер-кассир), Артамонова Т.Н. (санитарка), Копанева Ю.В. (санитарка), Криваротова Н.Н. (буфетчик), Маякова Ю.А. (санитарка), Кошечкина Т.В. (парикмахер).

2) Сведения о профилактических прививках отсутствуют в личных медицинских книжках:

- отметка о проведении ревакцинации против дифтерии и столбняка отсутствует в личных медицинских книжках следующих работников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Адаменко И.В. (санитарка), Зарецкая Е.В. (санитарка), Копылова Г.А. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Петрова Г.П. (санитарка), Попова В.С. (санитарка), Пятшышева М.Л. (санитарка), Черемная Т.А. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Горбунцова Г.М. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Мудьюгина Л.Ф. (санитарка), Нечаева Т.А. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Будрина И.М. (специалист по соц. работе), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Горячева С.Ф. (старший специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор).

- отметка о проведении вакцинации против кори отсутствует в личных медицинских книжках следующих работников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Зарецкая Е.В. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Пятшышева М.Л. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор).

- отметка о проведении вакцинации против гепатита В отсутствует в личных медицинских книжках следующих работников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Зарецкая Е.В. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Пятьшева М.Л. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор).

- отметка о проведении вакцинации против гриппа отсутствует в личных медицинских книжках следующих работников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Адаменко И.В. (санитарка), Гайдабура Е.О. (санитарка), Зарецкая Е.В. (санитарка), Копылова Г.А. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Нежуренко Т.Е. (санитарка), Петрова Г.П. (санитарка), Попова В.С. (санитарка), Пятьшева М.Л. (санитарка), Ралдугина Т.П. (санитарка), Романова С.В. (санитарка), Черемная Т.А. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Горбунцова Г.М. (буфетчик), Жданова Н.К. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Мудьюгина Л.Ф. (санитарка), Нечаева Т.А. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Будрина И.М. (специалист по соц. работе), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Подрезова О.А. (специалист по соц. работе), Горячева С.Ф. (старший специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор), Поползина Е.А. (администратор), Тифанова Ю.С. (администратор), Харионовская И.В. (администратор), Яцишина И.А. (администратор).

- отметка о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 отсутствует в личных медицинских книжках следующих работников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Адаменко И.В. (санитарка), Гайдабура Е.О. (санитарка), Зарецкая Е.В. (санитарка), Копылова Г.А. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Нежуренко Т.Е. (санитарка), Петрова Г.П. (санитарка), Попова В.С. (санитарка), Пятьшева М.Л. (санитарка), Ралдугина Т.П. (санитарка), Романова С.В. (санитарка), Черемная Т.А. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Горбунцова Г.М. (буфетчик), Жданова Н.К. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Мудьюгина Л.Ф. (санитарка), Нечаева Т.А. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Будрина И.М. (специалист по соц. работе), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Подрезова О.А. (специалист по соц. работе), Горячева С.Ф. (старший специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор), Поползина Е.А. (администратор), Тифанова Ю.С. (администратор), Харионовская И.В. (администратор), Яцишина И.А. (администратор).

3) Отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации отсутствует в ЛМК следующих работников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Адаменко И.В. (санитарка), Гайдабура Е.О. (санитарка), Зарецкая Е.В. (санитарка), Копылова Г.А. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Нежуренко Т.Е. (санитарка), Петрова Г.П. (санитарка), Попова В.С. (санитарка), Пятьшева М.Л. (санитарка), Ралдугина Т.П. (санитарка), Романова С.В. (санитарка), Черемная Т.А. (санитарка), Горбунцова Г.М. (буфетчик), Жданова Н.К. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Мудьюгина Л.Ф. (санитарка), Нечаева Т.А. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Будрина И.М. (специалист по соц. работе), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Подрезова О.А. (специалист по соц. работе), Горячева С.Ф. (старший специалист по соц. работе);

- п. 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - жилая комната № 307 недостаточно оборудована необходимой

мебелью: количество стульев меньше, чем количество проживающих, а именно: имеющиеся стулья в комнате - 1, при этом количество проживающих – 3;

- п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» санитарный узел на третьем этаже не оборудован вешалками, полочками, скамьей, для умывальных принадлежностей, полотенце или иной одежды, резиновый коврик с ребристой поверхностью, полотенцесушитель отсутствуют;

- п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: спальни комнаты № 104 и № 106 организованы для проживания четырех человек, а именно: в комнате № 104 проживают 4 человека, в комнате № 106 проживают 4 человека, при максимальном возможном количестве проживающих 3 человека;

- п. 2 ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.4, 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»: в учреждении не всем сотрудникам осуществляется выдача спецодежды согласно приказу № 76 от 26.10.2021 и приказу № 66 от 25.11.2020, утвержденным генеральным директором ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота», который составлен на основании «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды работникам, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства», а именно: Поповой В.С. (санитарка), Ралдушка Т.П. (санитарка), Черемная Т.А. (санитарка), Копылова Г.А. (санитарка), Байдаков С.Е. (санитар), Зарецкая Е.В. (санитарка), Нечаева Т.А. (санитарка), Копанева Ю.В. (санитарка), Артамонова Т.Н. (санитарка), Букина О.Ю. (санитарка), Прохорова Л.А. (заведующая хозяйством), не выдан – костюм медицинский; Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (ваннщица-санитарка) не выдан – фартук резиновый; Голубева Т.Н. (ваннщица-санитарка) не выдан – костюм женский;

- п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: не обеспечено раздельное хранение санитарной и специальной одежды раздельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной персонала на цокольном этаже, фактически хранение одежды персонала осуществляется в индивидуальных односекционных шкафчиках;

- п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- уборочный инвентарь в туалетных помещениях на первом и втором этаже жилого корпуса не промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ;

- уборочный инвентарь на цокольном этаже жилого корпуса не хранится в выделенном помещении (шкафу), фактически хранится на полу в коридоре цокольного этажа.

- п. 9.40 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение

работ или оказание услуг»: не обеспечено проведение уборок всех помещений не реже 1 раза в месяц, а именно:

- в жилых комнатах №№ 114, 326 генеральные уборки в период с января 2021 года по сентябрь 2021 года (последние даты проведения генеральных уборок в жилой комнате № 114 - 20.12.2020, 20.10.2021; жилой комнате № 326 - 21.12.2020, 21.10.2021) согласно журналу учета проведения генеральных уборок не проводились;

- в жилой комнате № 226 генеральные уборки в период с января 2021 года по июнь 2021 года и в августе, сентябре 2021 года (последние даты проведения генеральных уборок в жилой комнате № 226 - 21.12.2020, 21.07.2021, 21.10.2021) согласно журналу учета проведения генеральных уборок не проводились;

- в жилой комнате № 109 генеральные уборки в мае 2021 года (последние даты проведения генеральных уборок в жилой комнате № 109 - 14.04.2021, 14.06.2021) согласно журналу учета проведения генеральных уборок не проводились;

- п. 9.48 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: согласно журналу учета помывки получателей социальных услуг за октябрь 2021 года не обеспечено проведение купания не реже 1 раза в неделю получателей социальных услуг;

- п. 9.40, п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) не подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих - фактически дезинфекционная камера в пансионате отсутствует, договор на обработку постельных принадлежностей в дезинфекционной камере с иными организациями не представлен;

- п. 9.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: помещения постоянного пребывания и проживания, а именно: помещения и жилые комнаты первого и третьего этажей, а также жилые комнаты второго этажа не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, фактически в холле второго этажа установлен один стационарный облучатель-рециркулятор воздуха;

- п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разд. III, табл. 3.1, табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») – качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, а именно:

- питьевая вода, отобранная из водоразборного крана раковины в жилой комнате № 109 не соответствует гигиеническим нормативам по показателям: «цветность» - фактически 44,0±9,0 градусов (норматив – не более 20 градусов), «окисляемость перманганатная» - фактически 7,0±0,7 мг/дм³ (норматив – не более – 5 мг/дм³), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 29.10.2021 № 10812 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»;

- питьевая горячая вода, отобранная из водоразборного крана раковины в жилой комнате № 109 не соответствует гигиеническим нормативам по показателям: «запах» - фактически 3

балла неопределенный (норматив – не более 2 баллов), «цветность» - фактически 44,0±9,0 градусов (норматив – не более 20 градусов), «окисляемость перманганатная» - фактически 7,0±0,7 мг/дм³ (норматив – не более – 5 мг/дм³), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 29.10.2021 № 10810 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»;

- питьевая горячая вода, отобранная из водоразборного крана в ванной второго этажа не соответствует гигиеническим нормативам по показателям: «цветность» - фактически 48,0±10,0 градусов (норматив – не более 20 градусов), «окисляемость перманганатная» - фактически 6,6±0,7 мг/дм³ (норматив – не более – 5 мг/дм³), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 29.10.2021 № 10811 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

с целью устранения выявленных нарушений предписываю

ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота», 163039, Архангельская область, Приморский район, деревня Исакогорка, д. 105, ИНН 2901231977, ОГРН 1122901026445

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

1. Устранить следы протеканий и дефекты в отделке помещений (жилая секция А, комната № 307, в туалете на третьем этаже) в соответствии с требованиями санитарных правил.
2. Обеспечить проведение работ по поддержанию санитарного состояния на территории пансионата в соответствии с требованиями санитарного законодательства (ликвидировать скопления строительного мусора).
3. Оборудовать площадку с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников под ТКО.
4. Представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области личные медицинские книжки установленного образца с отметкой о прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, профилактических прививках сотрудников: Полякова Т.А. (офис-менеджер), Борисов А.Л. (оператор котельной), Власов С.В. (оператор котельной), Пехтерев М.В. (оператор котельной), Зайцева Ю.О. (бухгалтер), Ковязин И.В. (сторож-вахтер), Крутиков Ю.В. (сторож-вахтер), Сидоров Д.А. (сторож-вахтер), Тарасов Е.П. (сторож-вахтер), Кузьменко М.Н. (ген. директор), Прохорова Л.А. (зав. хозяйством), Хазанова С.В. (гл. бухгалтер), Черняева А.И. (бухгалтер-кассир), Артамонова Т.Н. (санитарка), Копанева Ю.В. (санитарка), Криваротова Н.Н. (буфетчик), Маякова Ю.А. (санитарка), Кошечкина Т.В. (парикмахер).
5. Организовать в соответствии с требованиями санитарного законодательства, с национальным календарем профилактических прививок, а также календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области личные медицинские книжки установленного образца:

а) с отметкой о ревакцинации против дифтерии и столбняка следующих сотрудников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Адаменко И.В. (санитарка), Зарецкая Е.В. (санитарка), Копылова Г.А. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Петрова Г.П. (санитарка), Попова В.С. (санитарка), Пятышева М.Л. (санитарка), Черемная Т.А. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Горбунцова Г.М. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Мудьюгина Л.Ф. (санитарка), Нечаева Т.А. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Будрина И.М. (специалист по соц. работе), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Горячева С.Ф. (старший специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор);

б) с отметкой о вакцинации против кори следующих сотрудников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Зарецкая Е.В. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Пятышева М.Л. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор);

в) с отметкой о вакцинации против гепатита В следующих сотрудников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Зарецкая Е.В. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Пятышева М.Л. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор);

г) с отметкой о вакцинации против гриппа следующих сотрудников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Адаменко И.В. (санитарка), Гайдабура Е.О. (санитарка), Зарецкая Е.В. (санитарка), Копылова Г.А. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Нежуренко Т.Е. (санитарка), Петрова Г.П. (санитарка), Попова В.С. (санитарка), Пятышева М.Л. (санитарка), Ралдугина Т.П. (санитарка), Романова С.В. (санитарка), Черемная Т.А. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Горбунцова Г.М. (буфетчик), Жданова Н.К. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Мудьюгина Л.Ф. (санитарка), Нечаева Т.А. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Будрина И.М. (специалист по соц. работе), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Подрезова О.А. (специалист по соц. работе), Горячева С.Ф. (старший специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор), Поползина Е.А. (администратор), Тифанова Ю.С. (администратор), Харионовская И.В. (администратор), Яцишина И.А. (администратор)

д) с отметкой о вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 следующих сотрудников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Адаменко И.В. (санитарка), Гайдабура Е.О. (санитарка), Зарецкая Е.В. (санитарка), Копылова Г.А. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Нежуренко Т.Е. (санитарка), Петрова Г.П. (санитарка), Попова В.С. (санитарка), Пятышева М.Л. (санитарка), Ралдугина Т.П. (санитарка), Романова С.В. (санитарка), Черемная Т.А. (санитарка), Анашкина Н.В. (буфетчик), Антонова А.В. (буфетчик), Горбунцова Г.М. (буфетчик), Жданова Н.К. (буфетчик), Югова Е.Н. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Мудьюгина Л.Ф. (санитарка), Нечаева Т.А. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Будрина И.М. (специалист по соц. работе), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Подрезова О.А. (специалист по

соц. работе), Горячева С.Ф. (старший специалист по соц. работе), Пехтерева А.А. (старший администратор), Поползина Е.А. (администратор), Тифанова Ю.С. (администратор), Харионовская И.В. (администратор), Яцишина И.А. (администратор).

6. Организовать в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ проведение профессиональной гигиенической подготовки следующим работникам представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области личные медицинские книжки установленного образца с отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации следующих сотрудников: Наумова А.Н. (уборщик служ. помещений), Адаменко И.В. (санитарка), Гайдабура Е.О. (санитарка), Зарецкая Е.В. (санитарка), Копылова Г.А. (санитарка), Кузнецова О.О. (санитарка), Нежуренко Т.Е. (санитарка), Петрова Г.П. (санитарка), Попова В.С. (санитарка), Пятшышева М.Л. (санитарка), Ралдугина Т.П. (санитарка), Романова С.В. (санитарка), Черемная Т.А. (санитарка), Горбунцова Г.М. (буфетчик), Жданова Н.К. (буфетчик), Байдаков С.Е. (санитар), Барбасова Т.В. (машинист по стирке, глажке и ремонту белья и спецодежды), Букина О.Ю. (санитарка), Мудьюгина Л.Ф. (санитарка), Нечаева Т.А. (санитарка), Наумова Н.Н. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Федотова О.М. (санитарка-ваннщица), Будрина И.М. (специалист по соц. работе), Горчакова Н.В. (специалист по соц. работе), Подрезова О.А. (специалист по соц. работе), Горячева С.Ф. (старший специалист по соц. работе).
7. Оборудовать комнату № 307 пансионата необходимой мебелью в соответствии с количеством проживающих.
8. Оборудовать санитарный узел на третьем этаже вешалками, полочками, скамьей, для умывальных принадлежностей, полотенце или иной одежды, резиновым ковриком с ребристой поверхностью, полотенцесушителем.
9. Организовать спальные комнаты № 104 и № 106 для проживания трех человек в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
10. Обеспечить работников спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в полном объеме в соответствии с требованиями п.п. 1.4, 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».
11. Организовать хранение санитарной и специальной одежды отдельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для работников в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
12. Обеспечить маркировку уборочного инвентаря с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и его хранение в выделенном помещении (шкафу) в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
13. Обеспечить проведение генеральных уборок в жилых комнатах №№ 109, 114, 226, 326 в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
14. Обеспечить проведение купания получателей социальных услуг не реже 1 раза в неделю в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
15. Организовать проведение обработки постельных принадлежностей в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
16. Оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха помещения постоянного пребывания и проживания пансионата в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
17. Обеспечить качество питьевой холодной воды в жилой комнате № 109 по показателям: цветность, окисляемость перманганатная в соответствии с гигиеническими нормативами.
18. Обеспечить качество питьевой горячей воды в жилой комнате № 109 по показателям: запах, цветность, окисляемость перманганатная в соответствии с гигиеническими нормативами.

19. Обеспечить качество питьевой горячей воды в ванной комнате второго этажа по показателям: цветность, окисляемость перманганатная в соответствии с гигиеническими нормативами

в срок до «24» октября 2022 года:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области

С.А. Соснина

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » 11

2021 г.

(подпись)

Фурмановский М.И.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу (получено лично):

