Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«29» сентября 2023 г., 29240061000207804968
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» сентября 2024 г., 16 час. 45 мин. № 2409/513-29/148-П/ПВП
(дата и время составления предписания)

Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дежневцев д. 10
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 02 » сентября 2024 г., № 2409/513-29/148-П/РВП, учетный номер проверки 29240061000207804968.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Полищук Роман Викторович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Архангельская, р-н Приморский, д Исакогорка, Здание 105
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
АВАЛИАНИ МАРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 290125759727
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «09» сентября 2024 года, 14 час. 00 мин.
по «20» сентября 2024 года, 16 час. 45 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
05 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Ширина эвакуационных выходов в лестничную клетку № II на 4 этаже и № VI на 5 этаже, из подвального этажа менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,8 - 0,9 метра). Номера лестничных клеток в соответствии с планами этажей технического паспорта. Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о

нарушении: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
06.10.2025

2. Коридор подвального этажа здания без естественного проветривания и длиной более 15 метров не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции. Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ст. 52, ч.2 ст. 55, ст.56, ч. 11 ст. 85 ФЗ № 123; п. 7.2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2310/513-29/110-П/ПВП от 27.10.2023, пункт предписания 10

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара.

Срок устранения нарушения:
06.10.2025

3. На лестничных клетках типа Л1 в здании (две лестничные клетки с лифтами) не обеспечена минимальная ширина пути эвакуации не менее 1, 35 метра (фактическая ширина путей эвакуации по лестницам составляет от 1,18 метра до 1, 26 метра, что указано в протоколе инструментального обследования от 12.09.2024 № 2), предназначенной для эвакуации людей из здания класса Ф.1.1. Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ст. 53 ФЗ № 123; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2310/513-29/110-П/ПВП от 27.10.2023, пункт предписания 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
06.10.2025

4. Коридоры здания длиной более 60 метров (на 1,2,3,4,5 этажах) не разделены на участки (длина которых не должна превышать 60 метров) противопожарными перегородками 2-го типа. Наименование структурных единиц нормативно правовых актов, содержащих сведение о нарушении: ст.52, ч. 1 ст. 53, ст. 59, ст. 37, ст. 88 ФЗ № 123; п. 4.3.7 СП.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2310/513-29/110-П/ПВП от 27.10.2023, пункт предписания 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага.

Срок устранения нарушения:
06.10.2025

5. Допускается размещение некапитального сооружения (контейнер) с левой торцовой части здания на расстоянии менее 15 метров (фактический контейнер размещен вплотную к тамбуру эвакуационного выхода) (Наименование всех структурных единиц нормативных документов, содержащих сведение о нарушении: п. 4.15 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям").

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 16, Статья 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Срок устранения нарушения:
06.10.2025

6. На объекте защиты не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода. Внутренней противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара в здании (фактический расход при испытаниях составил 1,86 л/с.). Требуемый расход должен составлять 2,5 л/с (протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 16.09.2024 г. № 66-24). Наименование всех структурных единиц нормативных документов, содержащих сведение о нарушении: п. 50, п. 54 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, ч.1 ч. 3 ст. 86 ФЗ № 123; п. 4.1.1, таблица 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» действовавший на момент

реконструкции здания пансионата)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.
Срок устранения нарушения:
06.10.2025

7. Не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения противопожарной преграды различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами в помещении № X по плану 1 этажа технического паспорта, около звукового оповещателя. (Наименование всех структурных единиц нормативных документов, содержащих сведение о нарушении: п. 15 ППР в РФ).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 15 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
Срок устранения нарушения:
06.10.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору) Полищук Роман Викторович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
005B73B8B6245AF091581A727BF36BBFE7
Владелец: Полищук Роман Викторович
Действителен с 22.08.2023 по 14.11.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)

подпись

Полищук Роман Викторович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88182699670, e-mail: primorogpn@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: