

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАНСИОНАТ «ОПЕКА»**

ул. Малиновского, д.1,
г. Архангельск, 163059
Тел. +7 8182-44-48-25
E-mail: pansionatopeka@rambler.ru
<http://www.medicina29.ru>
ОГРН 1142901000846
ИНН/КПП 2901244817/290101001

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
г. Архангельска УНДиПР Главного
управления МЧС России по
Архангельской области

163062, Архангельск,
ул. Папанина, д. 28, корп.1.

11.03.2022 № 66
На № 313-4-5-110 от 10.02.2022

Направляем информацию о мерах, принятых по исполнению представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, от 10 февраля 2022 года.

1. 06 декабря 2021 года с ИП Буров Сергей Сергеевич заключен договор на выполнение работ по корректировке расчета пожарных рисков на здание по адресу: Архангельск, ул. Малиновского, д. 1. В рамках данной работы замечание № 1 протокола в части противопожарных перегородок 2-типа коридоров длиной более 60 м. снято.

Приложение:

1. Заключение специалиста № 18/22 от 04 февраля 2022 года на отчет по определению расчетных величин индивидуального пожарного риска.
2. Проведены работы по отделению помещения пожароопасной зоны от общего коридора противопожарными дверями и огнестойкими перегородками.
3. Проведены работы по отделению лифтовой шахты в цокольном этаже здания от помещения санузла для персонала противопожарными перегородками.

Приложение:

1. Договор № 05/31 об оказании услуг в области пожарной безопасности.
2. Акт выполненных работ № 20 от 31.01.2022 г.
3. Акт освидетельствования скрытых работ № 1,2 от 31.01.2022 г.
4. Альбом технических решений. Каркасные перегородки. Материалы для проектирования и чертежи узлов.
5. Сертификат соответствия НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00512 на перегородку.
6. Техническое заключение № 26 тз/ск-2021.
7. Сертификат соответствия на плиты минераловатные теплоизоляционные IZOVER.
8. Сертификат соответствия на плиты гипсовые строительные.
9. Сертификат соответствия на двери противопожарные с паспортom.

лист	Вх. №
«14» 03	2022 г.
ОНД г. Архангельск	

4. Определена категория помещения прачечной, расположенной на цокольном этаже. Согласно заключению специалиста помещение прачечной относится к категории В4.

Приложение:

1. Техническое заключение.

Генеральный директор



М.Н. Кузьменко