

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код  
Номер КНМ № 29230061000204986809  
Дата регистрации в ФГИС ЕРП: 07.02.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

163062, г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корпус 1, тел. 8(8182) 69-39-49

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 8(812) 65-14-94

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Обществу с ограниченной ответственностью «Пансионат Опека»,  
ИНН 2901244817

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внепланового инспекционного визита № 24  
от «07» февраля 2023 года

в период с 10 час. 30 мин. до 16 час 45 мин «09» февраля 2023 г.

Дементьевой Татьяной Сергеевной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов  
ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области -  
государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)  
органа государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Здания дома-интерната «Пансионат для престарелых и инвалидов», расположенного  
по адресу: г. Архангельск, ул. Малиновского, 1

в ходе которого присутствовал директор ООО «Пансионат «Опека» Кузьменко  
Михаил Николаевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.				

	Не соблюдены требования, предъявляемые к 1-му типу пожаробезопасных зон. (фактическое размещение предусмотрено в помещениях на 2-3-4 этажах центральной части здания, без подпора воздуха, без отделения воздушной зоной)	п. 9.2.1, п. 9.2.2 СП 1.13130.2020; ч.4 ст. 4, ч.1.ст. 6, ч. 15 ст. 89 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – ФЗ № 123)	01.06.2023	
2.	Не обеспечена ширина глухого простенка между окном помещения пожаробезопасной зоны и окнами смежных помещений не менее 2 м	п. 9.2.2 СП 1.13130.2020; ч.4 ст. 4, ч.1.ст. 6, ст. 39, ст. 88 ФЗ № 123	01.06.2023	
3.	Не предусмотрен выход из пожаробезопасной зоны 1 типа, соответствующий предъявляемым требованиям. Фактически выход осуществляется в коридор, в который предусмотрены выходы из иных помещений, что запрещено требованиями, также коридор не отделен от остальных частей здания конструкциями с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости конструкций пожаробезопасных зон. На входе в лестничную клетку на каждом из этажей не предусмотрены тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI 30	п. 9.2.2 СП 1.13130.2020; ч.4 ст. 4, ч.1.ст. 6, таблицы 21, 23, 24, ч. 15 ст. 89, ст. 39, ст. 88 ФЗ № 123	01.06.2023	
4.	В подвальном этаже здания в эвакуационных коридорах допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (инженерные системы вентиляции и кондиционирования воздуха частично размещены на высоте от 1.78 м до 2 м от пола). Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету в подвале менее 2 м (высота размещения балки перекрытия при входе с лестницы в подвале у раздевалок персонала до пола составляет 1,8 м)	п.4.3.2, п.4.3.7 СП 1.13130.2020; ч. 4 ст. 4, ч.1.ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123.	01.06.2023	
5.	Не обеспечена минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (фактическая ширина выхода составляет от 0,8 м до 1,1 м.: подвал: выход из помещения 008 наружу из здания со стороны стадиона, выход из помещения 008 в 047, из помещения 044 наружу из здания, из 019 наружу, из 013 в 012, из помещения 047 в 012, из помещения 025 наружу на ул. Малиновского; первый этаж: выход из помещения коридора 1161 в лестничную клетку 1157, из помещения 1168 в помещение 1169, из помещения 1152 в помещение 1150, из помещения 1174 наружу из здания, из помещения 1141 в 1137, из помещения 1137 наружу, из помещения коридора 1161 наружу из	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч.4 ст. 4, ч.1.ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123	01.06.2023	



здания со стороны стадиона; второй этаж: из помещения 2011 в лестничную клетку 2004, из помещения 2011 в коридор 2010, из помещения 2025 в 2023, из коридора 2099 в 2047, из 2055 в 2056, из помещения 2062 в лестничную клетку 2056; третий этаж: из помещения 3007 в 3005, из помещения коридора 3087 в лестничную клетку 3029, из помещения 3037 в лестничную клетку 3057, из помещения 3049 в лестничную клетку 3050; четвертый этаж: из помещения 4005 в лестничную клетку 4003, из помещения коридора 4045 в лестничную клетку 4016 (сведения по номерам помещений согласно проектной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория под дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов по адресу: г.Архангельск, ул. Малиновского, 1, раздела 3 Архитектурных решений шифр 46-2019-АР — далее Сведения по номерам помещений)			
6. Не обеспечена минимальная ширина горизонтальных участков путей эвакуации в подвале здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек не менее 1,2 м (ширина коридора составляет 0,99 м (в проеме помещения коридора № 047 согласно сведений по номерам помещений), 1 м (при открытой двери из вентиляционной в подвале)	п. 4.2.19, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020; ч.4 ст. 4, ч.1.ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123	01.06.2023	
7. Не обеспечена минимальная ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей из здания класса Ф.1.1 не менее 1,35 м (фактическая ширина лестниц из подвала составляет от 1 до 1,2 м.	п. 4.4.1 СП 1.13130.2020; ч.4 ст. 4, ч.1.ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123	01.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Инспектор* *Кузнецко М.А.*  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*[Подпись]*  
 (подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНДиПР г.Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственный инспектор г.Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Дементьева Татьяна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



*[Подпись]*  
 (подпись)

« 9 » *февраля* 2023

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

